

Situazione: Incendio limitato	Azione: B100 B010 - mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato - usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle
Incaricati: Addetti antinc.	se l'incendio viene spento - aprire le finestre per areare la stanza - controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato l'isolamento dei cavi) - se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza - se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso alla stanza se non si riesce a spegnere l'incendio - interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle - dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a quello in cui si e' sviluppato l'incendio
Situazione: Odore di gas all'interno.	Azione: B110 B015 - chiudere la valvola del gas - Sganciare l'impianto elettrico
Incaricati: Addetti antinc.	- areare i locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas - Segnalare il problema all'azienda del gas
Situazione: Odore di gas o sostanze chimiche o vapori dall'esterno.	Azione: B150 B018 - Chiudere le finestre - Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118 - Chiamare i vigili del fuoco
Incaricati: Addetti antinc.	
Situazione: Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo	Azione: B200 B020 - decidere l'evacuazione e azionare l'allarme
Incaricati: CP 0.1 CP 0.2	
Situazione: Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo	Azione: B200 B023 - telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando: - il proprio nome - l'indirizzo e il nome della struttura - descrivendo brevemente cosa e' successo
Incaricati: CP 0.1 CP 0.2	
Situazione: Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Azione: B450 B081 - assistere la persona con handicap durante l'uscita - le persone con handicap su sedia a rotelle devono restare in zone da cui sia possibile raggiungere l'esterno senza l'utilizzo di ascensori o altri mezzi meccanici ma solo con percorsi in piano o rampe percorribili dalla carrozzella - le persone che non siano in grado di muoversi autonomamente devono avere un accompagnatore che sia in grado di aiutarle durante una eventuale emergenza
Incaricati:	

Situazione:	Azione:	B450	B100
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercezione del combustibile		

Incaricati:

CP 0.1

CP 0.2

Situazione:	Azione:	B450	B191
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico presente sulle tribune e negli spazi di servizio abbiano abbandonato l'immobile e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 1.1

CP 1.2

Situazione:	Azione:	B450	B191
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico presente sulle tribune e negli spazi di servizio abbiano abbandonato l'immobile e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 1.3

CP 1.5

Situazione:	Azione:	B450	B191
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico presente sulle tribune e negli spazi di servizio abbiano abbandonato l'immobile e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 1.4

CP 1.6

Situazione:	Azione:	B600	B180
Presenza di feriti.	in presenza di feriti, anche lievi viene: - prestata una prima assistenza - se il fatto non e' banale e completamente risolto verra' chiamato telefonicamente il 118 - all'arrivo dei soccorsi fornira' informazioni		

Incaricati:

Addetti pr. socc.

Situazione:	Azione:	B700	B192
Utilizzo della struttura limitato solo al campo di gioco e spogliatoi.	Deve essere prevista la presenza di almeno due addetti per la gestione dell'emergenza al piano terra (nella zona fra l'atrio e il campo di gioco).		

Incaricati:

Situazione:

Eventi che prevedano la presenza di pubblico sulle tribune.

Incaricati:

Azione:


Deve essere prevista la presenza:

- di almeno due addetti per la gestione dell'emergenza al piano terra (nella zona fra l'atrio e il campo di gioco);
- di almeno due addetti per la gestione dell'emergenza sulla tribuna (nell'atrio al primo livello).


B800

B193


CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE




CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE



CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE



CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE



CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE

0.2

