

<b>Situazione:</b> <b>Incendio limitato</b>	<b>Azione:</b> <span style="float: right;">B100      B010</span> - mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato - usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle
<b>Incaricati:</b> <b>Addetti antinc.</b>	- se l'incendio viene spento - aprire le finestre per areare la stanza - controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato l'isolamento dei cavi) - se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza - se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso alla stanza  - se non si riesce a spegnere l'incendio - interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle - dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a quello in cui si e' sviluppato l'incendio
<b>Situazione:</b> <b>Odore di gas all'interno.</b>	<b>Azione:</b> <span style="float: right;">B110      B015</span> - chiudere la valvola del gas - Sganciare l'impianto elettrico - areare i locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas - Segnalare il problema all'azienda del gas
<b>Incaricati:</b> <b>Addetti antinc.</b>	
<b>Situazione:</b> <b>Odore di gas o sostanze chimiche o vapori dall'esterno.</b>	<b>Azione:</b> <span style="float: right;">B150      B018</span> - Chiudere le finestre - Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118 - Chiamare i vigili del fuoco
<b>Incaricati:</b> <b>Addetti antinc.</b>	
<b>Situazione:</b> <b>Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo</b>	<b>Azione:</b> <span style="float: right;">B200      B020</span> - decidere l'evacuazione e azionare l'allarme
<b>Incaricati:</b> <b>CP 0.1</b> <b>CP 0.2</b>	
<b>Situazione:</b> <b>Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo</b>	<b>Azione:</b> <span style="float: right;">B200      B023</span> - telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando: - il proprio nome - l'indirizzo e il nome della struttura - descrivendo brevemente cosa e' successo
<b>Incaricati:</b> <b>CP 0.1</b> <b>CP 0.2</b>	
<b>Situazione:</b> <b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<b>Azione:</b> <span style="float: right;">B450      B081</span> - assistere la persona con handicap durante l'uscita - le persone con handicap su sedia a rotelle devono sostare in zone da cui sia possibile raggiungere l'esterno senza l'utilizzo di ascensori o altri mezzi meccanici ma solo con percorsi in piano o rampe percorribili dalla carrozzella - le persone che non siano in grado di muoversi autonomamente devono avere un accompagnatore che sia in grado di aiutarle durante una eventuale emergenza
<b>Incaricati:</b>	

Situazione:	Azione:	B450	B100
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercettazione del combustibile		

Incaricati:

CP 0.1

CP 0.2

Situazione:	Azione:	B450	B110
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	- in caso di incendio, l'addetto utilizzerà l'idrante, se: a) l'uscita è completata e non è rimasto nessuno nell'edificio b) si ha la certezza che l'energia elettrica è stata interrotta in tutto l'edificio c) se questo non comporta rischi per la sua sicurezza personale - se una sola di queste condizioni non si fosse realizzata, l'addetto NON utilizzerà l'idrante		

Incaricati:

Addetti antinc.

Situazione:	Azione:	B450	B190
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico, gli atleti e il personale abbiano abbandonato campo di gioco, spazi per spogliatoi e servizi e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 1.3

CP 1.4

Situazione:	Azione:	B450	B190
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico, gli atleti e il personale abbiano abbandonato campo di gioco, spazi per spogliatoi e servizi e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 1.5

CP 1.6

Situazione:	Azione:	B450	B190
Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico, gli atleti e il personale abbiano abbandonato campo di gioco, spazi per spogliatoi e servizi e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 2.1

CP 2.2

Situazione:	Azione:	B450	B190
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico, gli atleti e il personale abbiano abbandonato campo di gioco, spazi per spogliatoi e servizi e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 2.3

CP 2.4

Situazione:	Azione:	B450	B190
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico, gli atleti e il personale abbiano abbandonato campo di gioco, spazi per spogliatoi e servizi e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 2.5

CP 2.6

Situazione:	Azione:	B450	B190
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	Gli addetti al controllo devono verificare che il pubblico, gli atleti e il personale abbiano abbandonato campo di gioco, spazi per spogliatoi e servizi e siano usciti all'esterno. Le parti dell'immobile che non fosse necessario utilizzare devono essere chiuse o, in alternativa deve essere segnalato il divieto di accesso.		

Incaricati:

CP 2.7

CP 2.8

Situazione:	Azione:	B600	B180
<b>Presenza di feriti.</b>	in presenza di feriti, anche lievi viene: - prestata una prima assistenza - se il fatto non e' banale e completamente risolto verra' chiamato telefonicamente il 118 - all'arrivo dei soccorsi fornira' informazioni		


Incaricati:

Addetti pr. socc.


Situazione:	Azione:	B800	B193
<b>Eventi che prevedano la presenza di pubblico sulle tribune.</b>	Deve essere prevista la presenza: - di almeno due addetti per la gestione dell'emergenza al piano terra (nella zona fra l'atrio e il campo di gioco); - di almeno due addetti per la gestione dell'emergenza sulla tribuna (nell'atrio al primo livello).		

Incaricati:


# CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE



# CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE



# CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE





# CARTA DI CONSULTAZIONE, NON APPENDERE

